

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 3

«30» января 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: здание Клуб-столовая.
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624175, Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, территория Загородный образовательный центр Таватуй, дом 12.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью: 2184,4 кв.м.
 - часть здания: _____ (или на _____ этаже), общей площадью: _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1979 г., последнего капитального ремонта – 2018 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полное – Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», сокращенное – Фонд «Золотое сечение».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 620004, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. Телефон: +7 (343) 288-74-63; электронная почта: contact@zsfond.ru; сайт: www.zsfond.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33. Телефон: +7 (343) 312-00-04. Электронная почта: info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых, отдых детей и их оздоровление.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 320 / 320 / 320 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

3.2.2. Время движения (пешком):

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет):

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет):

Описать: _____

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет):

Описать: _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения***	A
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	A
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
5.	с нарушениями зрения	A
6.	с нарушениями слуха	A
7.	с умственными нарушениями	A

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа:

"А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная);

"Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" – (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения**
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	–	–	–	–	–	–
8.	Все зоны и участки**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно по варианту "А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

		Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения - невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	—	<ul style="list-style-type: none"> — восстановить целостность покрытия путей движения, определенных для передвижения МГН; — оборудовать лестницы на территории нормативными поручнями, согласно ГОСТ Р 51261-2022; — восстановить целостность ступеней на лестницах, выделить краевые ступени лестницы контрастным цветом; — оборудовать места отдыха для инвалидов и иных МГН на территории, через каждые 100-150 м. 	<ul style="list-style-type: none"> — установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; — установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля; — оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по 	—

			<p>территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> — приобрести кресло-коляску; — приобрести электрическую приставку для кресла-коляски с ручным приводом (типа UNAWheel Maxi). 	
<p>2. Вход (входы) в здание</p>		<p><u>Оборудовать центральный вход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — привести существующий пандус в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022; — установить нормативные поручни на лестнице по ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м); — произвести ремонт лестницы, привести в соответствие размер ступеней (высота в пределах 0,12-0,15 м, глубина 0,35-0,4 м); — произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2,2 м); — демонтировать порог на входной двери (высота порога должна быть не более 0,014 м). 	<p><u>Оборудовать центральный вход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; — выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; — оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; — произвести монтаж системы вызова персонала. 	
<p>3. Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации</p>		<p>— заменить двери на пути движения МПН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м);</p>	<p>— установить мнемосхемы на всех этажах;</p> <p>— установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> – отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрытии не менее 5 секунд); – установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м). На поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначением начала и окончания поручня; – монтаж подступенков на лестничном марше; – организовать места ожидания и отдыха инвалидов и иных МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. 	<p>Брайля в коридорах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте должны соответствовать ГОСТ Р 52875-2018, а также принципу «разумного приспособления». <p>Тактильные направляющие в здании не обустраивать, т.к. ширина коридоров составляет менее 4,0 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;
--	--	--	---

				<p>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.</p>	
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)		<p>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м); – выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).</p>	<p>– оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – приобрести поргатиновую индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести поргатиновые электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги наравне с остальными участниками образовательного процесса</p>	

					(приобретается по мере необходимости и получения финансирования); – приобрести подъемник для доступа на сцену.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			– привести существующее санитарно-гигиеническое помещение (туалет) для инвалидов и других МПН, расположенное на первом этаже здания, в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)				Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ				

8.	Все зоны и участки	-	-	-	-
----	--------------------	---	---	---	---

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2023-2025 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: доступен полностью (ДП) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Адрес: 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33. Телефон: +7 (343) 312-00-04. Электронная почта: info.minobraz@egov66.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

Паспорт доступности ОСИ № 3 от 30.01.2023 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».
Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@иес66.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель
Невьянской районной местной организации
Свердловской области
Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"



И.Н. Юсупова

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 13

наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор Фонда «Золотое сечение»

(подпись)

И.К. Денюш


Дата _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта

Директор Фонда «Золотое сечение»

Дата _____



(подпись)

И.К. Денюш